



« _____ » _____ 2021 ж. № _____

№ 03-21/744 от 09.08.2021

Директору ГКП
«Шолаққорған-СУ»
Г. Нышанбаеву

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение электроустановок объекта ГКП «Шолаққорған-СУ»
(согласно письма/заявки №310 от 02.07.2021г.)

Категория надежности электроснабжения – **III**.

Номинальное напряжение – **6 кВ**

Разрешенная к использованию мощность – **132кВт**.

1. Наименование объекта: участок «Водозабор» на территории «Шолак Еспе».
2. Местоположение объекта: Туркестанская область, Сузакский район.
3. Источником электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/35/6кВ «Водозабор».
4. Точка присоединения от ЗРУ-3 яч №8 здания ЦНС (снять концы силового существующего кабеля АСБ 3х70мм² от насоса №3 и установить КТП-6/0,4кВ мощностью – 160кВа).
5. Электроснабжение объекта выполнить кабелем расчетного сечения.
6. Установить на КТП-6/0,4кВ вводной автоматический выключатель 400В на 250А.
7. Установить прибор учета электроэнергии А1140-10-RAL-BW-4Т, в ячейке №8 ЗРУ-3 ПС 110/35/6кВ.
8. Предоставить в ТОО «Уранэнерго» расчет токов короткого замыкания и уставок ячейки №3 ЗРУ-3 ПС 110/35/6кВ «Водозабор».
9. Превышение мощности, свыше указанной в ТУ не допускается.
10. Выполнение строительно-монтажных работ поручить специализированной организации, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельности.
11. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ППБ РК.
12. Предоставить в ТОО «Уранэнерго» протокола испытаний, вновь подключаемых электрооборудования.
13. Перед вводом объекта в эксплуатацию получить заключение экспертной организации.

14. Подключение объекта к сетям возможно после предоставления отчета о выполнении требования настоящих **ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ** в полном объеме с привлечением технического персонала ТОО «Уранэнерго».
15. При подключении нагрузок потребителей к электрическим сетям на границе балансовой принадлежности произвести замеры качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 13109-97. Снижение качества электрической энергии по вине потребителя не допускается.
16. Составить Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Потребителем и Энергопередающей организацией.
17. ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**, если новыми нормативно-техническими документами РК будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям энергоснабжающей организацией, а также при изменении схемы электрических сетей.
18. **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ** выданы сроком на 3 года.

**Заместитель генерального директора
по производственным вопросам**

Тансыккожин Д.Б.

*Исп: Шуақбаев Қ.Ә.
вн.тел.: 457-65
E-mail: Shuakbayev@uranrk.kz*

Согласовано

09.08.2021 11:58 Мусабаев Мыктыбек Бахарамович

09.08.2021 15:25 Есжігітов Жұмабек Алтынбекұлы

Подписано

09.08.2021 15:27 Тансыккожин Даулет Байжуманович









« _____ » _____ 2021 ж. № _____

Данный электронный документ DOC24 ID KZYEBDD2021100027351B7837B подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZYEBDD2021100027351B7837B>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-21/744 от 09.08.2021 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО"
Получатель (-и)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
	ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА СОЗАКСКОГО РАЙОНА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Электронные цифровые подписи документа	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Начальник ПТО МУСАБАЕВ МЫКТЫБЕК МШМVAУJ...7aY0p7A== Время подписи: 09.08.2021 11:58
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Начальник энергокомплекса ЕСЖІГТОВ ЖҰМАБЕК МШМУQYJ...QCZpeUQ== Время подписи: 09.08.2021 15:25
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Заместитель генерального директора по производственным вопросам ТАНСЫККОЖИН ДАУЛЕТ МШUmQYJ...nfaPRMzVq Время подписи: 09.08.2021 15:27
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Специалист ТҮЗЕЛОВА НАЗЕРКЕ МШUtgYJ...Q1ABzZCk= Время подписи: 09.08.2021 16:14



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.