



№ 03-22/464 от 23.06.2023

**Заместителю начальника
Созакского РОП подполковнику
полиции Камшыбекову К.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на присоединение к электрическим сетям ТОО «Уранэнерго» нового объекта
участкового пункта полиции поселка Кыземшек.**

(согласно письма/заявки №7183/736-И от 19.06.2023г.)

1. Выдано: Государственному учреждению Отдел полиции Созакского района департамента полиции Туркестанской области.
2. Наименование объекта: Участковый пункт полиции.
3. Место расположение объекта: Туркестанская область, Созакский район, поселок Кыземшек.
4. Разрешенная мощность электропотребления: 20 кВт.
5. Характер потребления электроэнергии – постоянный.
6. Категория надежности электроснабжения: - III (третья).
7. Разрешенный коэффициент мощности: >0,89
8. Точка подключения: Ф-4, ТП-6, п.Кыземшек
9. Основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее ВЛ) и оборудованию подстанции:
 - со стороны трансформатора установить рубильник (400А) на Ф-4, РУ-0,4кВ;
 - электроснабжение объекта выполнить кабелем расчетного сечения и с установкой коммутационных аппаратов и предохранителей, согласно мощности вводимых установок;
 - на вводе в объект установить ШР, прибор коммерческого учета электроэнергии на ток 60А и напряжением 220В, автоматический выключатель на 63А;
 - выполнение строительно-монтажных работ поручить специализированной организации, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельности;
 - монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ППБ РК и предоставить в ТОО «Уранэнерго»;
 - превышение мощности, свыше указанной в Технических условиях, не допускается;
 - при подключении нагрузок потребителей к электрическим сетям на границе

балансовой принадлежности произвести замеры качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 13109-97. Снижение качества электрической энергии по вине потребителя не допускается.

- подключение объекта к сетям возможно после предоставления отчета о выполнении требования настоящих **ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ** в полном объеме

с привлечением технического персонала ТОО «Уранэнерго»;

- ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее Техническое условия, если новыми нормативно-техническими документами Республики Казахстан будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям энергопередающей организацией, а также при изменении схемы электрических сетей.

10. Обоснованные требования по усилению существующей электрической сети: не требуется.

11. Причина выдачи технических условий: подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации.

12. Технические условия выдано сроком до 22.06.2025г.

Генеральный директор

Т. Тастанбеков

*Исп: Шуақбаев Қ.Ә.
вн.тел.: 457-65
E-mail: kshuakbayev@uranrk.kz*

Согласовано

23.06.2023 09:38 Мусабаев Мыктыбек Бахарамович

23.06.2023 09:41 Налибаев Д.М.

23.06.2023 12:34 Абуов Бекбол Аманжолович

Подписано

23.06.2023 12:38 Тастанбеков Тимур Асылханович





Данный электронный документ DOC ID KZYEVBDD202310005719D841077 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZYEVBDD202310005719D841077>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-22/464 от 23.06.2023 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО"
Получатель (-и)	ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Электронные цифровые подписи документа	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: МУСАБАЕВ МЫКТЫБЕК МПМFWYJ...QLngcIDwe Время подписи: 23.06.2023 09:38
	 Согласовано: Налибаев Д.М. без ЭЦП Время подписи: 23.06.2023 09:41
	 Товарищество с ограниченной ответственностью "Уранэнерго" Согласовано: АБУОВ БЕКБОЛ МПMQAYJ...CVmeAjGQ= Время подписи: 23.06.2023 12:34
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: ТАСТАНБЕКОВ ТИМУР МПУigYJ...tr6RkZ1Vd Время подписи: 23.06.2023 12:38
	 Товарищество с ограниченной ответственностью "Уранэнерго" ЭЦП канцелярии: ПРЖАНОВА МАРУСЯ МПУfwYJ...IpNVAXg== Время подписи: 23.06.2023 12:55



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.