



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 ж. № \_\_\_\_\_

№ 03-21/280 от 11.03.2022

Генеральному директору  
ТОО «Казатомпром- SaUran»  
Нургалиеву А.К.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**на присоединение к электрическим сетям ТОО Уранэнерго**  
**филиала Степное-РУ ТОО Казатомпром-SaUran».**  
(согласно письма/заявки № 293 от 03.03.2022г.)

Категория надежности электроснабжения – **III**.

Номинальное напряжение – **6кВ**

Разрешенная к использованию мощность – **4,95 МВт**.

1. Наименование объекта: рудник Мынкудук филиал Степное-РУ ТОО «Казатомпром-SaUran».
2. Местоположение объекта: Туркестанская область, Созакский район.
3. Источником электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ «ГПП-М» КРУН-1, ПС 35/6кВ «Новый завод» КРУН-2, ПС «ГПП-У» ЗРУ-2 и ЗРУ-4. Увеличение мощности трансформаторов не требуется.
4. Точки присоединения отходящие ячейки КРУН-1 №7, 8, 12, КРУН-2 яч. №1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 19, 20, ЗРУ-2 яч. №30, ЗРУ-4 яч. №4, 5.
5. Трассу прохождения КЛ-6кВ и ВЛ-6кВ согласовать с ТОО Уранэнерго, предоставить однолинейную схему электроснабжения филиала Степное-РУ.
6. Предоставить в ТОО «Уранэнерго» расчет токов короткого замыкания и уставок РЗиА по отходящим ячейкам КРУН-1, КРУН-2, ЗРУ-2, ЗРУ-4.
7. Превышение мощности, свыше указанной в ТУ не допускается.
8. Проектирование поручить специализированной организации, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельности.
9. Выполнение строительно-монтажных работ поручить специализированной организации, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельности.
10. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ППБ РК.
11. Перед вводом объекта в эксплуатацию получить заключение экспертной организации.

12. Подключение объекта к сетям возможно после предоставления отчета о выполнении требования настоящих **ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ** в полном объеме с привлечением технического персонала ТОО «Уранэнерго».
13. При подключении нагрузок потребителей к электрическим сетям на границе балансовой принадлежности произвести замеры качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 13109-97. Снижение качества электрической энергии по вине потребителя не допускается.
14. ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**, если новыми нормативно-техническими документами РК будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям энергоснабжающей организацией, а также при изменении схемы электрических сетей.
15. **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ** выдано на 1 год.

**Заместитель генерального директор  
по производственным вопросам**

**Д. Тансыккожин**

*Исп: Шуақбаев Қ.Ә.  
вн.тел.: 457-65  
E-mail: kshuakbayev@uranrk.kz*

**Согласовано**

11.03.2022 10:47 Мусабаев Мыктыбек Бахарамович

11.03.2022 10:59 Есжігітов Жұмабек Алтынбекұлы

**Подписано**

11.03.2022 11:12 Тансыккожин Даулет Байжуманович





« \_\_\_\_\_ » 2022 ж. № \_\_\_\_\_

Данный электронный документ DOC ID KZYEBDD202210003788C9BD950 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZYEBDD202210003788C9BD950>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-21/280 от 11.03.2022 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО"
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАТОМПРОМ-SAURAN"
Электронные цифровые подписи документа	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: МУСАБАЕВ МЫКТЫБЕК MIMLgYJ.../fCYFojw= Время подписи: 11.03.2022 10:47
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: ЕСЖІГІТОВ ЖҰМАБЕК MIMUQYJ...7YBAvlg== Время подписи: 11.03.2022 10:59
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: ТАНСЫККОЖИН ДАУЛЕТ MIPU4wYJ...1D9E/SUI= Время подписи: 11.03.2022 11:12
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" ЭЦП канцелярии: БОЛЫСОВА АЛЬБИНА MIPUvQYJ...kEdXPP9TR Время подписи: 11.03.2022 11:15



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.