



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 ж. № \_\_\_\_\_

№ 03-21/829 от 07.10.2022

**И.о. Председателя правления  
АО «Кызылординская распределительная  
электросетевая компания»  
Изтлеуову Н.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на проектирование пересечения ВЛ-10кВ через существующие  
ВЛ-110кВ «Л-111/Л-112» и ВЛ-220кВ «Л-2519» ТОО «Уранэнерго».  
(согласно письма/заявки №2595/08 от 30.09.2020г.)**

1. Наименование объекта: Электроснабжение месторождения Кутау-3 по производству известкового камня.
2. Месторасположение объекта: Кызылординская область, Шиелинский район.
3. Точка пересечения планируемого строительства ВЛ-10кВ – пролет между опорами №705 и №706 под существующей ВЛ-220кВ «Л-251-9» и пролет между опорами №2 и №3 под существующей ВЛ - 110кВ «Л-111/Л-112» принадлежащей ТОО «Уранэнерго».
4. Переход под ВЛ-110кВ «Л-111/Л-112» между опорами №2 и №3 осуществить прокладкой кабеля 10кВ (соответствующего сечения и типа), с монтажом ж/б опор, на расстоянии не ближе 20 метров от крайних проводов по вертикали с обеих сторон ВЛ-110кВ «Л-111/Л-112».
5. Переход под ВЛ-220кВ «Л-2519» между опорами №705-706 осуществить прокладкой кабеля 10кВ (соответствующего сечения и типа), с монтажом ж/б опор, не ближе 25 метров от крайних проводов по вертикали с обеих сторон ВЛ-220кВ «Л-2519».
6. Строительно-монтажные работы, планируемые на охранных зонах ВЛ-110кВ и ВЛ-220кВ, а также трассы прокладок КЛ-10кВ должны быть согласованы с ТОО «Уранэнерго».

8. Выполнение строительно-монтажных работ поручить специализированной организации, имеющей лицензию на право осуществления данной деятельностью.
9. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ППБ РК и получить заключение энергетической экспертизы.
10. ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее техническое условие, в случае внесения изменений в нормативно-технические документы РК, а также при изменении схемы электрических сетей.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ выданы сроком на 1 год.

**Генеральный директор**

**Д. Тансыккожин**

**Согласовано**

06.10.2022 17:36 Тастанбеков Тимур Асылханович

06.10.2022 17:45 Мусабаев Мыктыбек Бахарамович

07.10.2022 09:06 Есжігітов Жұмабек Алтынбекұлы

**Подписано**

07.10.2022 09:13 Тансыккожин Даулет Байжуманович





« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 ж. № \_\_\_\_\_

Данный электронный документ DOC ID KZYEBDD202210004570EAA0AB8 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZYEBDD202210004570EAA0AB8>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-21/829 от 07.10.2022 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАНЭНЕРГО»
Получатель (-и)	"АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Электронные цифровые подписи документа	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: ТАСТАНБЕКОВ ТИМУР МШМУgYJ...EX4hsors= Время подписи: 06.10.2022 17:36
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: МУСАБАЕВ МЫКТЫБЕК МШМЈQYJ...9OYKm9PE= Время подписи: 06.10.2022 17:45
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: ЕСЖІГІТОВ ЖҰМАБЕК МШМЈwYJ...n5ndxAw== Время подписи: 07.10.2022 09:06
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: ТАНСЫККОЖИН ДАУЛЕТ МШUeAYJ...JrstAn3es Время подписи: 07.10.2022 09:13
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" ЭЦП канцелярии: АЛИЕВА АРУЖАН МШUOgYJ...LfwQSVg== Время подписи: 07.10.2022 09:22



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.