



№ ПР-2420 от 15.06.2023

Генеральному директору
ТОО «СП «Буденовское»
Калматаеву М.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на увеличение электрической мощности от мощности, указанной в ранее
выданных технических условиях.

(согласно письма/заявки № 15-06/409 от 13.06.2023г.)

1. Выдано: ТОО «СП «Буденовское».
2. Наименование объекта: рудник Буденовское 6-7.
3. Место расположение объекта: Туркестанская область, Созакский район, месторождения Буденовское 6-7.
4. Разрешенная мощность электропотребления: 1499кВт.
5. Характер потребления электроэнергии – постоянный.
6. Категория надежности электроснабжения: - III (третья).
7. Разрешенный коэффициент мощности: >0,89
8. Точка подключения ПС 110/10кВ «Буденовское», КРУН-10кВ, яч. №108
9. Основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее ВЛ) и оборудованию подстанции: предоставить в ТОО «Уранэнерго» расчет токов короткого замыкания и уставок РЗиА по отходящей ячейке №108, КРУН-10кВ.
 - Превышение мощности, свыше указанной в Технических условиях, не допускается.
 - Увеличение электрической мощности от мощности указанной в ранее выданных технических условиях возможно после предоставления расчета токов короткого замыкания и уставок РЗиА по отходящей ячейке №108 и отчета о выполнении требования настоящих Технических условий в полном объеме с привлечением технического персонала ТОО «Уранэнерго».
 - При подключении нагрузок потребителей к электрическим сетям на границе балансовой принадлежности произвести замеры качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 13109-97, снижение качества электрической энергии по вине потребителя не допускается.
 - ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее Технические условия, если новыми нормативно-техническими документами Республики Казахстан будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям энергопередающей организацией, а также при изменении схемы электрических сетей.

10. Обоснованные требования по усилению существующей электрической сети: не требуется.

11. Причина выдачи технических условий: увеличения потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях.

12. Технические условия выдано сроком до 15.06.2024г.

Генеральный директор

Т. Тастанбеков

*Исп: Шуақбаев Қ.Ә.
вн.тел.: 457-65
E-mail: kshuakbayev@uranrk.kz*

Согласовано

15.06.2023 11:53 Налибаев Д.М.
15.06.2023 12:03 Мусабаев Мыктыбек Бахарамович
15.06.2023 14:48 Абуов Бекбол Аманжолович

Подписано

15.06.2023 14:50 Тастанбеков Тимур Асылханович





Данный электронный документ DOC ID KZYEBDD2023100056801F5A029 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZYEBDD2023100056801F5A029>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ ПР-2420 от 15.06.2023 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО"
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП "БУДЕНОВСКОЕ"
Электронные цифровые подписи документа	 Согласовано: Налибаев Д.М. без ЭЦП Время подписи: 15.06.2023 11:53
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Согласовано: МУСАБАЕВ МЫКТЫБЕК МШМFWYJ...CCSLYMPZX Время подписи: 15.06.2023 12:03
	 Товарищество с ограниченной ответственностью "Уранэнерго" Согласовано: АБУОВ БЕКБОЛ МШMQAYJ...fLGasx8Y= Время подписи: 15.06.2023 14:48
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: ТАСТАНБЕКОВ ТИМУР МШUOA YJ...FEEO6eQ= Время подписи: 15.06.2023 14:50
	 Товарищество с ограниченной ответственностью "Уранэнерго" ЭЦП канцелярии: ПРЖАНОВА МАРУСЯ МШUKgYJ...4+6s0542W Время подписи: 15.06.2023 15:01



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.