



Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Уранэнерго»
Аханов Б.М.
2020 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг « по перезарядке огнетушителей и дозарядке порошковых, углекислотных, воздушных-пенных, самосрабатывающих модулей и ранцевых ручных устройств тушения пожара»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Местоположение объекта	Кызылординская обл., п. Шиели, мкр. Кокпокы ул. Есенова 2А, РПБ.
2	Целевое назначение	Соблюдение требования правил пожарной безопасности «Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года № 48-І О пожарной безопасности»
3	Задачи	Перезарядка огнетушителей и дозарядке порошковых, углекислотных, воздушных-пенных, самосрабатывающих модулей и ранцевых ручных устройств тушения пожара
4	Сроки выполнения работы	До 31.12.2020г. (по заявке)
5	Предлагаемая услуга	<p>Перезарядка огнетушителей и дозарядка порошковых, углекислотных, воздушных-пенных, самосрабатывающих модулей и ранцевых ручных устройств тушения пожара:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Огнетушитель ОП-25 - 2 шт.2. Огнетушитель ОП5 - 35 шт.3. Огнетушитель ОПВ-100 - 1 шт.4. Огнетушитель ОПУ-10 - 8 шт.5. Огнетушитель ОПУ-2 - 1 шт.6. Огнетушитель ОУ -5 - 42 шт.7. Огнетушитель ОУ-2 - 5 шт. <p>Выполнить:</p> <p>Техническое обслуживание:</p> <ul style="list-style-type: none">• вскрытие оборудования, оценка состояния фильтров и проверка параметров огнетушащего вещества (ОТВ).• Корпуса устройств подвергаются гидростатическим тестам. При успешном прохождении испытаний на прочность огнетушитель просушивают и прокрашивают <p>Дозарядка и перезарядка огнетушителей:</p> <ul style="list-style-type: none">• Данные работы выполняются в случае, если масса ОТВ и уровень давления на 10 и более процентов ниже расчетных значений.• Специалистами компании применяются только ОТВ в герметичной упаковке с заводской маркировкой, имеющие гигиеническое заключение и сопроводительную документацию.

		<ul style="list-style-type: none"> • ОТВ в обязательном порядке проходят проверку соответствия рабочих параметров нормативным требованиям. <p>Оформление паспорта перезарядки огнетушителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данные о выполненных работах наносятся на корпус устройства тушения пожара с помощью бирки или этикетки. • Эти надписи должны сохраняться не менее 48 месяцев. • Соответствующая отметка вносится в техпаспорт установки и журнал учета. В записи должны быть отражены номер модели и марка оборудования, дата вскрытия, параметры осмотра, наименование выполнявшей работы компании, ФИО специалиста и ответственного лица. <p>Дополнительный сервис:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сотрудники компании производят доставку устройств тушения пожара на объект, выдачу акта, замену газогенерирующих устройств и устранение повреждений.
7	Требование к исполнителю услуг.	<p>Иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • испытательное средство. • наличие специалистов и со стажем работы и документы, подтверждающие квалификацию • гарантия на проведенные работы в течении 12 месяцев.

Составил:
Начальник энергокомплекса

Есжігітов Ж.А.

Согласовал:

Заместитель генерального директора

Аламан А.Т.

И.о. начальника ПТО

Шагыров О.Д.