



Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Уранэнерго»
Аханов Б.М.
« » 2020 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг « по испытанию на испытательном стенде когтей, лазов, лестниц, стремянок, строп, чалок, монтажных поясов»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | Местоположение объекта | Кызылординская обл., п. Шиели, мкр. Кокшоқы ул. Есенова 2А, РПБ. |
| 2 | Целевое назначение | Соблюдение правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204-84. |
| 3 | Задачи | Испытание на испытательном стенде когтей, лазов, лестниц, стремянок, строп, чалок, монтажных поясов по ГОСТ Р 50849-96. |
| 4 | Сроки выполнения работы | До 31.10.2020г. |
| 5 | Предлагаемая услуга | <p>Испытание на испытательном стенде когтей, лазов, лестниц, стремянок, строп, чалок, монтажных поясов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Когти по деревянной опоре - 2 пара2. Лазы по ж/б опоре № 1,2 - 6 пара3. Пояс со стропой предохранительный - 19 шт.4. Строп канатный 4-х ветвевой марки 4СК (длина троса 4м) - 2 шт.5. Строп канатный 4-х ветвевой марки 4СК (длина троса 5 м) - 2 шт.6. Строп канатный петлевой СКП 5тн 5м - 3 шт.7. Строп канатный петлевой СКП 10тн 5м - 3 шт.8. Строп канатный петлевой СКП 2,5тн - 2 шт.9. Лестница пожарная раздвижная - 3 шт.10. Лестница стремянка - 5 шт. <p>Выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка когтей и лазов, тщательный осмотр и выявления видимых повреждений узлов и деталей.• Состояние сварных швов.• Проверка целостность шипов, вставок, надежность прошивки ремней и сохранность пряже.• Для подтверждения пригодности провести испытание монтерских лазов и когтей статической нагрузкой.• Внешний осмотр пояса.• Проверка массы.• Проверка его основных размеров.• Испытание монтажного пояса (статические и динамические) в соответствии с требованиями ГОСТ. |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Внешний осмотр лестниц, стремянок, строп, чалок. • Испытание лестниц, стремянок, строп, чалок (статические и динамические) в соответствии с требованиями ГОСТ. |
| 7 | Требование к исполнителю услуг. | <p>Иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • испытательное средство. • наличие специалистов и со стажем работы и документы, подтверждающие квалификацию • гарантия на проведенные работы в течении 12 месяцев. |

Составил:

Начальник СЭПСил

Казыбеков М.А.

Согласовал:

Заместитель генерального директора

Аламан А.Т.

Начальник энергокомплекса

Есжігітов Ж.А.

Начальник ПТО

Абуов Б.