

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Уранэнерго»
 Искаков Д.М.
 «17» декабря 2019 год.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на приобретение стабилизатора напряжения 5кВт 220В.
 на ПС 35/6кВ «Новый Завод» для стабилизации напряжения оборудования SCADA,
 шкаф СМиУ оборудования СДТУ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Местоположение объекта	Туркестанская обл., Созакский район.
2	Целевое назначение	Стабилизация напряжения для нормальной работы оборудования SCADA, шкаф СМиУ.
3	Задачи	Приобретение стабилизатора напряжения 5кВт 220В.
4	Сроки выполнения работы	до 31.12.2019г.
5	Предлагаемая работа	<ul style="list-style-type: none"> • Приобрести стабилизатор напряжения 5кВт 220В в количестве – 1 шт. Технические характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • ЖК –экран: есть • Фаза: однофазный • Полная выходная мощность (ВА/ВТ): 5000 ВА • Диапазон входного напряжения: 140-275 В. • Входная частота (Гц): 50 Гц. • Входной разъем: проводное соединение • Клемная колодка: с клемной колодкой • Защита проблем: есть
7	Требования к поставщику	Иметь: <ul style="list-style-type: none"> • наличие специалистов, прошедших обучение в учебном центре и имеющие опыт работы и со стажем работы не менее 5 лет. Привлечение субподрядчиков или найма специалистов со стороны запрещается. • гарантия на поставленные оборудования и проведенные работы в течении 12 месяцев. • бесплатная техническая поддержка и техническое сопровождение на 1 год. документы, подтверждающие квалификацию специалистов.

Составил:
 Начальник ССДТУ

Лютиков А.Е.

Согласовал:

Начальник энергокомплекса

Есжигитов Ж.А.

Начальник ПТО

Абуов Б.А.