

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Уранэнерго»

Искаков Д.М.

« 09 » _____ 2019 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание «Услуг по снятию вольт-амперных характеристик трансформаторов тока в ячейках 10кВ в цепях РЗА на ПС 110/10кВ «Южный Инкай»

№ п/п	Заказчик	ТОО «Уранэнерго»
1	Местоположение	Туркестанская обл., Созакский район, п. Тайканыр.
2	Задачи	Повышение надежности и эффективности устройств релейной защиты и автоматики.
3	Сроки поставки	31.01.2020 г.
4	Закупаемая услуга	Услуга по снятию вольт-амперных характеристик трансформаторов тока в ячейках 10кВ на ПС 110/10кВ «Южный Инкай».
5	Предлагаемая работа	Выполнить: <ul style="list-style-type: none">• Построение вольтамперной характеристики трансформатора тока;• Определение однополярности выводов первичных и вторичных обмоток;• Измерение активного сопротивления вторичных обмоток;• Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции;• Измерение коэффициента трансформации;• Предоставить протоколы проверки и справки о выполненных работах.

Составил:

Начальник СРЗиА

Согласовал:

Заместитель генерального директора

Начальник энергокомплекса

Начальник ПТО

Алтынбеков А.А.

Аламан А.Т.

Есжигитов Ж.А.

Абуов Б.А.