

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «Уранэнерго»  
Искаков Д.М.  
«    »      2019 год.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на оказание «Услуг по техническому оснащению устройствами световой и звуковой сигнализации при аварийных отключениях на электроустановках РЗиА» подстанции «Хорасан», «Буденовское», «Южный Инкай», «Центральный Мынкудук».

№ п/п	Заказчик	ТОО «Уранэнерго»
1	Местоположение	Туркестанская обл., Созакский район, Кзылординская область, Жанакорганский район.
2	Задачи	Повышение надежности и эффективности устройств релейной защиты и автоматики.
3	Сроки поставки	31.01.2020г.
4	Закупаемая услуга	«Услуга по техническому оснащению устройствами световой и звуковой сигнализации при аварийных отключениях на электроустановках РЗиА» подстанции «Хорасан», «Буденовское», «Южный Инкай», «Центральный Мынкудук».
5	Предлагаемая работа	Выполнить: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ячеечный и меж. ячейный монтаж цепей аварийной сигнализации;</li><li>• Установить светозвуковой оповещатель;</li><li>• Настройка и подбор номинала аварийного напряжения в катушке реле РН;</li><li>• Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции;</li><li>• Предоставить справки о выполненных работах.</li></ul>
6	Требование к поставщику услуг	Иметь: <ul style="list-style-type: none"><li>• Испытательные устройства должны иметь метрологическую поверку.</li><li>• Гарантия на проведенные работы в течении 12 месяцев.</li><li>• Бесплатная техническая поддержка и техническое сопровождение на 1 год.</li><li>• Иметь документы подтверждающие квалификацию специалистов.</li></ul>

Составил:  
Начальник СРЗиА



Алтынбеков А.А.

Согласовал:  
Заместитель генерального директора




Аламан А.Т.

Начальник энергокомплекса



Есжігітов Ж.А.

Начальник ПТО



Абуев Б.