



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ТОО «Уранэнерго»  
Аханов Б.М.  
« 05 » / 06 2020 год.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на поставку «Испытательный аппарат РЕТОМ-61»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Вид (наименование) товара	1.1. Испытательный аппарат РЕТОМ-61.
2.	Основание для реализации поставки оборудования	2.1. Инвестиционный план на 2020г, утвержденный НС «НАК «Казатомпром» за №6 от 31.10.2019г; 2.2. Протокол технического совета ТОО «Уранэнерго» от 06.02.2020г; 2.3. Замена технический устаревшего и пришедшего в негодность прежнего испытательного аппарата.
3.	Заказчик	3.1. ТОО «Уранэнерго».
4.	Местоположение	4.1. КЗО, п.Шиели, мкр. Кокшоқы, ул.Есенова, 2
5.	Целевое назначение	5.1. Обеспечение качественного технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики на всех подстанциях ТОО «Уранэнерго».
6.	Перечень работ по оказанию услуг	6.1. Поставка комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-61 в количестве 1 (одной) ед.
7.	Основные требования к инженерному оборудованию	7.1. В комплект поставки товара должно входить: - устройство РЕТОМ-61; - диск с ПО; - комплект запасных частей и принадлежностей согласно ведомости ЗИП; - руководство по эксплуатации; - руководство пользователя; - методика поверки; - паспорт; - упаковочный лист; - ноутбук с СОМ-портом; - блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10; - блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН; - специализированные программы; - чемодан повышенной прочности для транспортировки РЕТОМ-61.
8.	Требования к продукции	8.1. Общие требования к условиям поставки: - продукция поставляется подрядчиком до местоположения. 8.2. Требование к упаковке:

		<p>- продукция поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.</p> <p>8.3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.</li> <li>- бесплатная техническая поддержка и техническое сопровождение на 12 месяцев.</li> </ul> <p>8.4. Общие технические требования к поставляемой продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продукция должна быть новой и ранее не использованной.</li> </ul> <p>8.5. Требования к стандартизации продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТ и ТУ.</li> </ul> <p>8.6. Требования к сертификации продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке.</li> </ul> <p>8.7. Требования к комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с опросными листами, заказными спецификациями.</li> </ul>
9.	Сроки выполнения	9.1. 3-квартал 2020г.

**Составил:**

Начальник СРЗА

Алтынбеков А.А.

**Согласовал:**

Заместитель генерального директора

Аламан А.Т.

Начальник энергокомплекса

Есжигитов Ж.А.

Главный инженер энергокомплекса

Исаев А.И.

Начальник ПТО

Абуов Б.А.

Главный менеджер КСиИП

Пернебаев Д.М.